



Ведомость узлов установки электрического оборудования  
на плане расположения

Поз.	Обозначение	Наименование	К-во	Примеч.
1	5.407-154.1-89	Устройство заземления:	1	А
		1. вертикальные электроды -4шт ( сталь круглая Д.18мм,длина 3м )		12 см
		2. горизонтальный электрод ( сталь круглая Д.18мм,длина 13м )		13 см
2	Узел № 12	Узел крепления СИП на опоре	1	12
3	Узел № 5	Узел ввода	1	5
4	Узел № 4	Узел крепления СИП по фасаду	1	4

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО КОНТУРА  
ЗАЗЕМЛЕНИЯ


Узел крепления 12




Вертикальный электрод  
Ст. круглая Д.18мм, L=3,0м

Горизонтальный электрод  
Ст. круглая Д. 18мм

Узел крепления 4



Узел крепления 5



Изм.	К. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	2012г.	Заказ: 030/02-12	Э
						Ульяновская область, г. Барыш, квартал Советский, д1а		
Исполнитель	Проверил	Н. контр	Т. контр	ГИП Останчук Соловьева	Дата	Капитальный ремонт здания Отдела №1 УФК по Ульяновской области	Стадия ПД	Лист 3
						Электроснабжение. План ВЛИ-0,4. Заземление.	ООО "БЭСТ_ПРОЕКТ" г. Ульяновск	

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №