

Перечень демонтируемого оборудования существующей системы  
охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа

- 1.Оповещатель световой «Выход»
- 2.Оповещатель световой «Запасный выход» - 1 шт.
- 3.Оповещатель световой «Порошок, уходи» - 1 шт.
- 4.Акустическая система «АС-2-1» - 1 шт.
- 5.Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М - 6 шт.
- 6.Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 - 1 шт.
- 7.Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 3 шт.
- 8.Извещатель охранный комбинированный «Орлан» - 1 шт.
- 9.Извещатель охранный акустический «Стекло-3» - 1 шт.
- 10.Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» - 1 шт.
- 11.Кабель однопарный 180 м.
- 12.Кабель десятипарный 7 м.

						<i>План – схема</i>		
						<i>Ремонт оборудования и систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступом</i>		
						<i>УФК по Ульяновской области</i>		
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>Нгок</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	Отдел №12 УФК по Ульяновской области	<i>Стагия</i>	<i>Лист</i>
<i>Разраб.</i>		Мальковский				по адресу: Ульяновская область,		3
<i>Пров.</i>						р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10		
						<i>Перечень демонтируемого оборудования</i>	<i>УФК по Ульяновской области</i>	