



Помещения с демонтируемым оборудованием ОПС

Перечень демонтируемого оборудования существующей системы охранно-пожарной сигнализации

1. Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М - 18 шт.
2. Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 - 1 шт.
3. Извещатель охранный комбинированный «Орлан» - 4 шт.
4. Кабели однопарные - 190 м
5. Кабели десятипарные - 10 м

- Кнопка выхода и открытия выхода
- ▢ Замок электромагнитный

						План-схема			
						Ремонт оборудования и систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступом			
						УФК по Ульяновской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгрок	Подпись	Дата	Отдел №7 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Мальковский						1	
Пров.						План 1-го этажа		УФК по Ульяновской области	